



**CLARIFICARE
ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI**

Referinta: Achiziția directă "Furnizare si montaj echipament UVC pentru sterilizarea aerului la stadionul Cluj Arena"

ÎNTREBARE 1:

1. Este vorba despre un singur echipament/produs?

Răspuns:

Se va oferta un singur echipament conform cu specificațiile menționate în caietul de sarcini.

ÎNTREBARE 2:

2. Se va utiliza în prezenta personalului/sportivilor?

RĂSPUNS:

Da, conform cu specificațiile menționate în caietul de sarcini.

ÎNTREBARE 3:

3. Ce suprafața (mp) și înălțime va avea camera unde se va folosi?

RĂSPUNS:

Echipamentul se va folosi la Tribuna 2 a stadionului Cluj Arena, conform cu specificațiile menționate în caietul de sarcini.

ÎNTREBARE 4:

4. Cum se dorește montajul? Pe perete, tavan sau suport mobil?

Răspuns:

Echipamentul se va monta în interiorul unității de manipulare a aerului, pentru a funcționa în fluxul de aer rece al sistemului HVAC existent.

ÎNTREBARE 5:

5. Se poate oferta și produs similar care folosește lampi UV-C Philips cu diametrul T8 și 2 pini la ambele capete? Majoritatea echipamentelor folosesc astfel de lampi UV-C care sunt relativ mai ieftine și ușor de înlocuit. Au aceleași caracteristici și eficiență, diferă doar modelul constructiv.

Răspuns:

Se vor oferta produse în conformitate cu specificațiile menționate în caietul de sarcini.

**PREȘEDINTE
ALIN TIȘE**



Director Executiv: Mariana Rațiu

Șef serviciu: Alexandru Crețu

Întocmit: Ramona Jucan

SERVICIUL LUCRĂRI ȘI ACHIZIȚII PUBLICE